



- 1 Be- / Entlüftung
- 2 Einstiegsöffnung DN 800
- 3 Montageöffnung DN 800
- 4 Betondecke
- 5 Schieber mit E-Antrieb
- 6 Rückflussverhinderer
- 7 Probenahmeahn und 1/2 Zoll Muffe
- 8 Spülabgang mit Schieber und Storz-Kupplung
- 9 Be- und Entlüfter
- 10 Schieber
- 11 Eckwasserzähler
- 12 Peilrohr DN 50
- 13 Fundament
- 14 Begleitpegel DN 50
- 15 Brunnenkopfdeckel DN 700 mit Steigrohrdurchführung DN 100 mit Peilrohrstützen DN 50 und Schraubkappe
- 16 Leiter

Zum heutigen Antrag auf Erteilung
einer wasserrechtlichen Bewilligung gehörend:

Antragstellerin :

Sachbearbeiterin :
BIESKE UND PARTNER
Beratende Ingenieure GmbH

BIESKE UND PARTNER



Beratende Ingenieure GmbH
Im Pesch 79 • D-53797 Lohmar • Tel.: +49 2246 9212-0 • Fax: +49 2246 9212-99

Auftraggeber:

Stadwerke Mechernich

Benennung: Antrag auf wasserrechtliche Bewilligung WGA Düttling

Brunnen III Brunnenschacht

bearb. 30.05.2022 EU

gepr. **WG**

Maßstab:

1 : 25

Zeichnungs-Nr:

347/012-034-22-3